

EXIT ZONE

– vejen til sikkerhed



Sikkerhedsstyrelsen

Ordning for forsamlingslokaler

Den 1. oktober 2005

Ændret kontrol af forsamlingslokaler

Sikkerhedsstyrelsen har på baggrund af statistikkerne vurderet, at der ikke er grund til, at de elektriske installationer i forsamlingslokaler bliver kontrolleret mere end hvert andet år.

De, der ejer, lejer, forpagter eller på anden måde driver et forsamlingslokale til over 150 personer skal sikre, at den elektriske installation bliver kontrolleret af en autoriseret elinstallatør. Der har indtil nu været krav om eftersyn hvert år.

Kontrolordningen omfatter teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål med gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

Når den, der driver forsamlingslokalet har kontrolleret, at de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen opfylder de krævede retningslinier, skal elinstallatøren indrapportere dette via Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvorefter elinstallatøren automatisk kan udskrive en elsikkerhedsattest, som skal opsættes et synligt sted i lokalet.

Elsikkerhedsattesten skal fremstå i en holdbar stand, og den ansvarlige for lokalerne har pligt til at anbringe attesten, så den er let tilgængelig og synlig for publikum. Attesten er et udtryk for, at elsikkerheden er kontrolleret og i orden.

Det er til enhver tid ejerens (brugerens) ansvar, at de elektriske installationer og apparater er i orden. Det betyder, at eventuelle fejl eller mangler imellem de toårige eftersyn naturligvis løbende skal afhjælpes for at undgå fare for personer og gods.

Her på siden kan du læse de nærmere retningslinjer for selve installationskontrollen

Sikkerhedsstyrelsen kan bestemme, at afgrænsede grupper af installationer, der ellers vil falde ind under en kategori, hvor der skal foretages periodevis kontrol, undtages fra kravet.

EXIT ZONE

– vejen til sikkerhed



Hvad er et forsamlingslokale?

Den ny ordning om eftersyn i forsamlingslokaler trådte i kraft 1. oktober 2005. Den omfatter alle forsamlingslokaler til over 150 personer og kræver, at lokalet hvert andet år skal have udført et eftersyn af de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen.

Forsamlingslokaler kan fx være teatre, biografer, restauranter, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der benyttes til lignende formål.

Hvem har ansvaret?

Som ejer, lejer eller forpagter af et forsamlingslokale har du ansvaret for, at eftersynet bliver gennemført hvert andet år. Du skal selv tilkalde en autoriseret elinstallatør, som foretager eftersynet efter vores retningslinjer. Hvis installationen opfylder retningslinjerne, indrapporterer elinstallatøren det til os og hænger attesten op et synligt sted i forsamlingslokalet.